

SZ.ZUZ.1.4210.111.4.2021.RH

INFORMACJA

Zgodnie z wymogiem art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 624 ze zm.), Dyrektor Zarządu Zlewni w Gryficach

podaje do publicznej wiadomości informację:

o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 08 kwietnia 2021 r., przekazany przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Stargardzie zawiadomieniem z dnia 23.06.2021r., znak: SZ.ZUZ.3.4210.69.2021.JF (zarejestrowany w Zarządzie Zlewni w Gryficach – 24.06.2021r.), uzupełniony dnia 23.08.2021r., złożony przez Prezesa Zarządu Wodociągów Zachodniopomorskich Sp. z o.o., ul. I Brygady Legionów 8-10, 72-100 Goleniów, w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne tj. pobór wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego na działkach nr 154/1 oraz 156/1 obręb Jenikowo, gmina Maszewo, powiat goleniowski, województwo zachodniopomorskie oraz wprowadzanie ścieków przemysłowych do rowu melioracyjnego na działce nr 191/1 obręb Jenikowo, gmina Maszewo, powiat goleniowski, województwo zachodniopomorskie pochodzących ze stacji uzdatniania wody w m. Jenikowo.

DYREKTOR
Zarządu Zlewni w Gryficach
Wojciech Łoszczyński

Otrzymują:

1. Tablica ogłoszeń – Zarząd Zlewni Gryfice.
2. Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Maszewie
3. ZUZ –aa.

SZ.ZUZ.1.4210.111.3.2021.RH

Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 61 § 1 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 735) w związku 389 pkt 1, art. 35, ust. 3, pkt 1 i 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (tj.: Dz. U. z 2021 r., poz. 624 ze zm.), zawiadamiam, że na wniosek z dnia 08 kwietnia 2021 r., przekazany przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Stargardzie zawiadomieniem z dnia 23.06.2021r., znak: SZ.ZUZ.3.4210.69.2021.JF (zarejestrowany w Zarządzie Zlewni w Gryficach – 24.06.2021r.), uzupełniony dnia 23.08.2021r., złożony przez Pana Artura Krasieńskiego Prezesa Zarządu Wodociągów Zachodniopomorskich Sp. z o.o., ul. I Brygady Legionów 8-10, 72-100 Goleniów, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne tj. pobór wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego na działkach nr 154/1 oraz 156/1 obręb Jenikowo, gmina Maszewo, powiat goleniowski, województwo zachodniopomorskie oraz wprowadzanie ścieków przemysłowych pochodzących ze stacji uzdatniania wody w m. Jenikowo do rowu melioracyjnego na działce nr 191/1 obręb Jenikowo, gmina Maszewo, powiat goleniowski, województwo zachodniopomorskie.

Warunki wnioskowanych pozwoleń wodnoprawnych:

1. Pobór wód podziemnych z ujęcia składającego się z dwóch studni głębinowych nr 1 i 2, zlokalizowanego w miejscowości Jenikowo, na działkach nr 154/1 oraz 156/1 obręb Jenikowo, gmina Maszewo, powiat goleniowski, województwo zachodniopomorskie dla potrzeb bytowych i gospodarczych mieszkańców wsi Jenikowo i Korytowo, które stanowią:

- studnia nr 1 – o głębokości 123 m, wyk. 1978 r. (działka nr 154/1 obręb Jenikowo),
- studnia nr 2 – o głębokości 122 m, wyk. 1981 r. (działka nr 154/1 obręb Jenikowo))
- stacja wodociągowa (działka nr 154/1 obręb Jenikowo)
- odстойnik wód popłucznych (działka nr 156/1 obręb Jenikowo)

na następujących warunkach:

1.1. Pobór wód podziemnych w ilości:

- $Q_{\max./\text{sek.}} = 0,00194167 \text{ m}^3/\text{s}$
- $Q_{\text{śr.}/\text{dob.}} = 99,93 \text{ m}^3/\text{d}$
- $Q_{\text{dop.}/\text{rok}} = 51063,5 \text{ m}^3/\text{rok}$

- przy nieprzekraczaniu wydajności eksploatacyjnej ujęcia:

- studnia nr 1 w ilości: $Q_e = 55 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $S = 7,3 \text{ m}$
- studnia nr 2 w ilości: $Q_e = 47 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $S = 10,6 \text{ m}$
- studnia nr 1 oraz nr 2 pracują zamiennie, nie mogą pracować zespołowo.

1.2. Współrzędne geodezyjne lokalizacji poszczególnych studni (w układzie PL-ETRF 2000):

1.2.1. studnia nr 1

- X: 5938649,2
- Y: 5509195,7

1.2.2. studnia nr 2

- X: 5938631,9
- Y: 5509214,9

1.3. Eksploatacja ujęcia za pomocą następującego wyposażenia:

1.3.1. Typ pomp w studniach:

- Studnia nr 1: agregat pompowy o wydajności maksymalnej $Q = 6,99 \text{ m}^3/\text{h}$,
- Studnia nr 2: agregat pompowy o wydajności maksymalnej $Q = 6,99 \text{ m}^3/\text{h}$.

1.3.2. Stacja wodociągowa, w skład której wchodzi:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Gryficach, ul. Niekladzka 9, 72-300 Gryfice,

e-mail: zz-gryfice@wody.gov.pl, tel. 509025797

- 2 filtry ciśnieniowe – odżelaziacze o poj. $V=3,5 \text{ m}^3$,
- Hydrofor o poj. $V=4,0 \text{ m}^3$ – 2 sztuki,
- Wodomierze MZ – 100 – wody surowej i uzdatnionej – po 1 sztuce,
- agregat sprężarkowy typu WAN-CE,

1.4. Punkt poboru wody surowej do analiz – zawór czerpalny wody surowej zainstalowany na rurociągu tłocznym ze studni nr 1 oraz studni nr 2.

1.5. Pomiar ilości pobranej wody z ujęcia poprzez wodomierz zainstalowany na rurociągu tłocznym w stacji wodociągowej.

1.6. Wnioskowany okres obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego – 30 lat.

2. Wprowadzanie ścieków przemysłowych pochodzących ze stacji uzdatniania wody (wód popłucznych) w miejscowości Jenikowo do rowu melioracyjnego na działce nr 191/1 obręb Jenikowo, gmina Maszewo, powiat goleniowski, województwo zachodniopomorskie wylotem DN150, *przy zachowaniu następujących warunków:*

2.1. Ilość wód popłucznych odprowadzanych z SUW w miejscowości Jenikowo:

- $Q_{\text{max./sek.}}=0,00001111 \text{ m}^3/\text{s}$
- $Q_{\text{śr./dob.}}=0,96 \text{ m}^3/\text{d}$
- $Q_{\text{max./rok}}=350 \text{ m}^3/\text{rok}$

2.2. Urządzenie do oczyszczania wód popłucznych:

- odстойnik wód popłucznych zlokalizowany na działce nr 156/1, obręb Jenikowo – odстойnik 9 komorowy o pojemności 30 m^3 z kręgów żelbetowych o średnicy 1,5 m, głębokości czynnej h-1,2 m.

2.3. Odczyn pH ścieków technologicznych pochodzących ze stacji uzdatniania wody (wód popłucznych) powinien mieścić się w granicach 6,5 do 9,0.

2.4. Wskaźniki zanieczyszczeń w wodach popłucznych wprowadzanych do rowu melioracyjnego nie mogą przekraczać poniższych wartości:

- żelazo ogólne 10 mg/l
- zawiesiny ogólne 35 mg/l

2.5. Współrzędne geodezyjne wylotu wód popłucznych (w układzie PL-ETRF 2000):

- X: 5938693,0
- Y: 5509354,8

2.6. Odbiornik wód popłucznych: ziemia (rów melioracyjny) - działka nr 191/1, obręb Jenikowo, gmina Maszewo, powiat goleniowski, województwo zachodniopomorskie. Parametry rowu w rejonie wylotu:

- szerokość w dnie: $0,8 \text{ m}$
- głębokość: $0,8 - 1,2 \text{ m}$
- nachylenie skarp: 1:1,5

2.7. Punkt poboru próbek wód popłucznych:

- ostatnia komora odстойnika ścieków przemysłowych.

2.8. Wnioskowany okres obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego – 10 lat.

Przedmiotowe ujęcie wody podziemnej składa się z dwóch studni głębinowych (nr 1 i nr 2) i zlokalizowane jest na dz. nr 154/1 oraz 156/1 obręb Jenikowo, gmina Maszewo, powiat goleniowski, województwo zachodniopomorskie. Ujęcie jest źródłem wody dla potrzeb bytowych i gospodarczych mieszkańców wsi Jenikowo i Korytowo.

Ujęcie posiada ustalone zasoby eksploatacyjne w ilości:

- studnia nr 1: $Q_e=55 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $S=7,3 \text{ m}$, studnia nr 2 w ilości: $Q_e=47 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $S=10,6 \text{ m}$ na podstawie dokumentacji hydrogeologicznej zatwierdzonej decyzją Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 15.11.1978r., znak: OGW-11-8530-2/60/78.

Ścieki technologiczne pochodzące ze stacji uzdatniania wody po oczyszczeniu w odстойniku wód popłucznych odprowadzane są do ziemi (rowu melioracyjnego) na działce nr 191/1 obręb Jenikowo, gmina

Maszewo, powiat goleniowski, województwo zachodniopomorskie wylotem DN150, który został wykonany wraz z budową ujęcia w latach 70-tych.

Pobór wód podziemnych oraz wprowadzanie do środowiska wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody z przedmiotowego ujęcia do dnia 05.07.2017 r. odbywały się na podstawie decyzji Starosty Goleniowskiego z dnia 05.07.2007 r. znak: WOSRL.KK.6223-28/2007, udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej z ujęcia w m. Jenikowo oraz wprowadzanie oczyszczonych ścieków (wód popłucznych) z płukania filtrów na ujęciu wody w m. Jenikowo. Po tym czasie pobór wód odbywał się bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego.

Zamierzone przedsięwzięcie w odniesieniu do jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych zlokalizowane jest w Regionie Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego. Inwestycja znajduje się w obrębie:

- jednolitych części wód powierzchniowych: PLRW600017426889 „Sąpólna od źródeł do Dobrej”,
- jednolitych części wód podziemnych: GW60008.

Na terenie przedmiotowego ujęcia wody podziemnej oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie występują następujące formy ochrony przyrody utworzone lub ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody:

- ujęcie objęte jest granicami Obszaru Chronionego Krajobrazu pn. „Las Czermnicki”,
- wylot wód popłucznych do cieku naturalnego Dąbrzyca zlokalizowany jest na obszarze Zespołu Przyrodniczo Krajobrazowego pn. „Dolina rzeki Wołczenicy”.

Dokumentacja dotycząca przedmiotowej sprawy znajduje się w siedzibie Zarządu Zlewni w Gryficach, ul. Niekładzka 9, 72-300 Gryfice (pokój nr 004), nr tel. 797945414. Z dokumentacją można zapoznać się oraz wnieść uwagi i zastrzeżenia w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

DYREKTOR
Zarządu Zlewni w Gryficach
Wojciech Łuszczynski

Otrzymują:

1. Wodociąg Zachodniopomorskie, ul. I Brygady Legionów 8-10, 72-100 Goleniów
2. Województwo Zachodniopomorskie, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
3. Starosta Goleniowski, ul. Dworcowa 1, 72-100 Goleniów
4. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
ul. Tama Pomorzańska 13A, 70-030 Szczecin

Do wiadomości:

1. Urząd Miejski w Maszewie, Pl. Wolności 2, 72-130 Maszewo
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny w Nowogardzie,
ul. Boh. Warszawy, 72-200 Nowogard
3. ZUZ - aa

Sprawę prowadzi: Regina Hendryk

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Gryficach, ul. Niekładzka 9, 72-300 Gryfice,
e-mail: zz-gryfice@wody.gov.pl, tel. 509025797

www.wody.gov.pl