

URZĄD MIEJSKI 72-130 MASZEWO	
W P Ł Y N Ę Ł O	
dnia 18. 10. 2023	Goleniów, 17.10.2023r.
L. dz. 7484	zał. 3
Skierowano do	

DECYZJA

Na podstawie art. 4 pkt 1, pkt 2, art. 27 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023r. poz. 338 ze zm.), § 3 ust. 3 pkt 1, § 21 ust. 1 pkt 3, § 21 ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023r. poz. 537), art.104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 poz. 775 ze zm.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Goleniowie, po wszczęciu z urzędu w dniu 06.10.2023r. postępowania wobec Wodociągów Zachodniopomorskich Sp. z o. o., ul. I Brygady Legionów 8-10, 72-100 Goleniów w sprawie nieodpowiedniej jakości mikrobiologicznej wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu Tarnowo

1. orzeka, iż woda z wodociągu Tarnowo z liczbą bakterii grupy coli 6 jtk/100ml może być warunkowo dopuszczona do spożycia **do dnia 31.10.2023r.**,
2. zobowiązuje Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o. o., ul. I Brygady Legionów 8-10, 72-100 Goleniów by najpóźniej **od dnia 01.11.2023r** dostarczały z wodociągu Tarnowo wodę odpowiadającą pod względem mikrobiologicznym wymaganiom dla wody do spożycia przez ludzi, określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294).

Uzasadnienie

Przeprowadzona analiza wody pobranej w ramach sprawowanego nadzoru z wodociągu Tarnowo – (miejsce pobrania: Tarnowo - sklep) w dniu 04.10.2023r. wykazała bakterie grupy coli w liczbie 34 jtk/100ml – nr sprawozdania Spr/BM/PW/2066-Q/23. W związku z tym woda z ww. wodociągu nie odpowiada wymaganiom sanitarnym dla wody przeznaczonej do spożycia przewidzianych w rozporządzeniu Ministra z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W związku z powyższym wszczęto postępowanie administracyjne.

Strona pismem z dnia 09.10.2023r. znak: WZ/TOŚ/733/4935/2023/SW poinformowała o podjęciu działań naprawczych polegających na płukaniu urządzeń oraz sieci wodociągowej oraz o planowym pobraniu wody w dniu 09.10.2023r., które oceni skuteczność podjętych czynności naprawczych na ujęciu Tarnowo.

Strona pismem z dnia 13.10.2023r. znak: WZ/TOŚ/740/5008/2023/SW przesłała w załączeniu sprawozdania z badania próbek wody pobranych w dniu 09.10.2023r. nr 62821/LB/2023 – miejsce pobrania – Stacja Uzdatniania Wody w miejscowości Tarnowo – liczba bakterii grupy coli – 6 jtk/100ml oraz 62822/LB/2023 – miejsce pobrania – Tarnowo sklep, z liczbą bakterii grupy coli 4 jtk/100ml. Ze względu na utrzymującą się obecność bakterii grupy coli na wodociągu w Tarnowie, podjęto działania mające na celu ich usunięcie.

W dniu 13.10 rozpoczęto dezynfekcję (chlorowanie w dawce do 0,3 mg/l) oraz kontynuowane jest płukanie urządzeń wodociągowych i sieci wodociągowej. W dniu 16.10.2023r. zaplanowano pobranie próbek do badań, które ocenią skuteczność prowadzonych czynności naprawczych.

W myśl § 3 ust. 3 pkt 1 wyżej cytowanego rozporządzenia, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne podejmuje wszelkie działania, aby woda spełniała wymagania określone dla parametrów wskaźnikowych określonych w części C załącznika nr 1 do rozporządzenia, w myśl którego liczba bakterii grupy coli jest równa 0. Dopuszcza się pojedyncze bakterie <10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli <10 jtk (NPL)/100 ml należy wykonać badanie parametru *E. coli* i enterokoki w związku z § 21 ust. 4 rozporządzenia.

Zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 4 ww. rozporządzenia właściwy państwowy inspektor sanitarny na podstawie sprawozdania, o którym mowa w § 10 ust. 1 w przypadku stwierdzenia przekroczenia w badanej próbce wody wskaźnikowych parametrów mikrobiologicznych przy jednoczesnym wykonaniu, w przypadku przekroczenia wartości parametrycznej < 10 jtk (NPL)/100 ml dla parametru bakterie grupy coli, badań jakości wody wykluczających obecność w badanej próbce parametru *Escherichia coli* i enterokoki przy jednoczesnym podjęciu odpowiednich działań naprawczych. Sprawozdania nr 62821/LB/2023 i 62822/LB/2023 z dn. 12.10.2023r. potwierdzają brak obecności bakterii *Escherichia coli* i enterokoków kałowych w wodzie do spożycia przez ludzi z wodociągu Tarnowo.

Uznano, iż ze względu na rodzaj przekroczeń, możliwe jest warunkowe dopuszczenie wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Tarnowo w terminie do dnia 31.10.2023r., z liczbą bakterii grupy coli 6 jtk/100ml w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków przedsiębiorstwo wodociągowe ma obowiązek zapewnić należytą jakość dostarczanej wody.

W związku z powyższym należało nałożyć na Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o. o., ul. I Brygady Legionów 8-10, 72-100 Goleniów obowiązek dostarczenia wody odpowiadającej wymaganiom zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej służy stronie na podstawie art. 127 §1 i §2 oraz 129 §1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (dalej „k.p.a.”) odwołanie do Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie ul. Poczтовая 36, 72-100 Goleniów, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Zgodnie z art. 127a k.p.a. przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Goleniowie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna (nie służy od niej odwołanie w administracyjnym toku instancji lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy- art. 16 § 1 k.p.a.) i **prawomocna** tj. nie można jej zaskarżyć do wojewódzkiego sądu administracyjnego (art. 16 § 3 k.p.a.).



Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Goleniowie
mgr Grażyna Górską-Palarczyk

Otrzymują:

1. Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o. o., ul. I Brygady Legionów 8-10, 72-100 Goleniów,
2. A/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Maszewa.

